

बिद्यालयों से सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बिद्यालय (कक्षा 0 से 12) हेतु चेकलिस्ट

बिद्यालय का नाम - लिटिल फ्लावर बिल्डिंग स्कूल, गेहूनी कासिमाबाद, गाजीपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	हाँ/नहीं
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत ऑफिस/इंजीनियर से तय किया गया है ?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय विभाग/प्राधिकरण/सामग्री अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक उंचा है ?	नहीं (दो मंजिल)
4.	क्या भवन हेतु भूमी का भूतल क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर (10000 वर्गमी0) है ?	9.03.14 वर्गमी0
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है ?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की सुविधा व्यवस्था है भवन में रोड बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ (नहीं)
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पछाया एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है ?	6.0/7.0 मी0
9.	क्या भवन को छत R.C.C. की बनी है यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री से प्रयोग नहीं लाई गयी ?	भारतीय मानक
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सॉफ्ट मसाले से बने हैं ?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है ?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की उंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (छोटे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है ?	हाँ
13.	क्या बिद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (गलबंदीवाले गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं उंचाई 4.60 मी0 है ?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ (नहीं) (लकड़ी का प्रयोग नहीं)
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दरवाजे हैं ?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 उंचाई 2.0 मी0) है ?	हाँ
17.	क्या बिद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्रावधान है ?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजिंग 150 मिमी0 है ?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उपलब्ध स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लायन्सेस (First aid Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है ?	हाँ
21.	क्या बिद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को रागय-रागय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

Principal
Little Flower Children School
Kasimabad, Ghazipur

Ramlathan Yadav
Manager
Little Flower Children School
Kasimabad, Ghazipur

अभिजात अतिथि
स.प्र. विद्यालय
ग.प्र. विद्यालय

कार्यालय सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0मि0वि0 गाजीपुर

ANNEXURE -D

[(CLAUSE 12.2.9 and 13-2.(1))]

No. 267 / कैम्प / 9 सी

Dated: 21/06/2025

I certify that the Existing Building of Little Flower Children School Gehuri, Kasimabad, Ghazipur situated at Mauza/ Pargana Pachotar, Tehsil Kasimabad, District Ghazipur is Having Block/Floor as per detail belows

S.No.	Details of Block(s) in School	Blocks A	Blocks B
1	No. of Floor(s) in the Block	3 (G+2)	-----

The building is owned/occupied by Little Flower Children School complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules and verified by the Registered Engineer **Mr. VINOD SAHANI** and the drawings provided by the owner of the building with the certificate of Structural Safety provided by the owner of the School Building and Structural Design Safety Certificate given by Engineer **VINOD SAHANI** The inspection has been done in the presence of **Mr. Ram Lakhan Yadav** (Manager, Little Flower Children School) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 20-06-2025 for a period of Two years in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended.

Assistant Engineer

PD P.W.D GHAZIPUR

Ram Lakhan Yadav
Manager
Little Flower Children School
Kasimabad, Ghazipur

Principal
Little Flower Children School
Kasimabad, Ghazipur